

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 07 ” декабря 20 16 г.
(дата составления акта)

«15» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№1979

по адресу: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Марковского, 36, стр. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 25.11.2016 № 1979 подписанного
главным государственным инспектором г.Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» (далее MAOУ
Гимназия №2)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” декабря 20 16 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 07 ” декабря 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
копия распоряжения о проведении проверки получена 25.11.2016г. директором MAOУ Гимназия
№ 2 Штейнберг Ириной Геннадьевной

(фамилии, инициалы, дата, время)

✓
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку государственный инспектора г. Красноярска по пожарному надзору Сорокин Константин Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Гимназия № 2 Штейнберг И.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Приложение к акту проверки от 07.12.2016г. № 1979

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки является здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Марковского, 36, стр. 1.

Плановое мероприятие по контролю (надзору) проводилось на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, согласованного с органами прокуратуры.

Помещения эксплуатируются на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19.05.2015 г. №24-24-01/031/2011-534.

Здание одноэтажное, II степени огнестойкости. Стены здания кирпичные, перекрытия железобетонные, здание электрифицировано. Класс функциональной пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ Ф 4.1 (эксплуатируется в качестве кабинета занятий для группы продленного дня).

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре находятся в исправном состоянии. Предоставлен акт работоспособности ОПС и СОУЭ от 01.12.2016 года. Техническое обслуживание автоматических установок противопожарной защиты осуществляет ООО «ЭлСиБ», согласно договорам на оказание услуг №ТО-1256/16 от 11.01.2016г; №ТО-1175/16 от 11.01.2016г.

При визуальном осмотре нарушения эксплуатации электрических сетей не выявлено. Имеется и ведется специальный журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер, нанесенный на корпус краской. Руководитель и ответственное лицо прошли обучение мерам пожарной безопасности, в объеме пожарно-технического минимума, удостоверения имеются. Инструкция о мерах пожарной безопасности соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.

Подъезд к зданию осуществляется со стороны ул. Марковского, покрытие твердое асфальтовое. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии менее 200 метров от здания по адресам: ул. Ады Лебедевой, 12; ул. Сурикова, 53. Гидранты находятся в исправном состоянии. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-1) составляет 1 км.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору



Сорокин К.С.